

STANDAARD VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN (MELDING)

Toelichting:

Deze richtlijnen zijn aanbevelingen voor evenementen met beperkt risico waarbij enkel een melding bij de gemeente van toepassing is.
D.w.z.

- er zullen maximaal 149 personen gelijktijdig aanwezig zijn op het evenement

EN

- er is geen belemmering van de openbare weg zodat een normale verkeerscirculatie van de hulpdiensten mogelijk is

EN

- er zijn geen specifieke risico's zoals bv. open vuur (vuurmanden, kampvuur, kerstboomverbranding, vuuranimatie, ...), vuurwerk, installaties met aanwezigen op verschillende etages, logies op de evenementensite, ...

Aanbevelingen:

- Het maximaal aantal aanwezigen wordt beperkt tot 3 personen per m² netto-oppervlakte of het aantal zitplaatsen. In geval van een gemengde opstelling, moeten de verschillende zones apart berekend worden.
- Er moet minstens 1 gekeurde snelblusser van het type ABC (poeder of schuim) van 1 bluseenheid aanwezig zijn.
- Er is minstens 1 normale deur (min. 80 cm breed, min. 200 cm hoog) aanwezig die als in- en uitgang gebruikt wordt. Vanaf 100 personen dienen er minimum 2 uitgangen aanwezig te zijn in tegenovergestelde zone.
- De brandlast dient tot een minimum beperkt te worden (geen brandbare versieringen, verwijderen van brandbare gordijnen, vuilbakken buiten opstellen, ...)
- Hanteer een rookverbod binnenshuis.